



WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Połaniec”

W związku z zapytaniami Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytania:

1. Czy wyroby budowlane, o których mowa w SIWZ – przepompownie przydomowe – mają być zgodnie z normą PN-EN 12050-1:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3?
Zgodnie z tym systemem wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, a producent musi wystawić deklarację WE na kompletną przepompownię przydomową. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wprowadzanie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności, zgodnie z art.38 Ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara grzywny do 100 000 zł. Karze grzywny podlegają także Ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności.

Odpowiedź:

Tak wyroby budowlane, o których mowa w SIWZ – przepompownie przydomowe – mają być zgodnie z normą PN-EN 12050-1:2001.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ pkt. XI ppkt. 1 lit. b , który otrzymuje brzmienie:

- a) posiadania wiedzy i doświadczenia w tym :



MIASTO i GMINA POŁANIEC

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o łącznej wartości brutto 2 000 000 zł, polegających na:


- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
- budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków,
- budowie sieci wodociągowej,
- budowie pompowni przydomowych – min. 40 szt.

W związku z powyższą zmianą przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia **16-05-2013 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **16-05-2013 r. godz. 10:30**.

Zmieniony SIWZ w załączeniu. Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

Inż. Jarosław Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Urząd Miasta i Gminy
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 27

tel. +48 (15) 86-50-305
fax +48 (15) 86-50-328
NIP MiG 866-15-80-228

www.polaniec.pl
sekretariat@umig.polaniec.pl