



# MIASTO i GMINA POŁANIEC

TI.271.26.2013.IB-3

Połaniec, dnia 2013-03-05

## WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamieniec, budowa boisk sportowych w miejscowości Zrębin, budowa piłkochwyłów na obiektach sportowych i monitoringu na świetlicach wiejskich oraz wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec**”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

### Zadane pytania - uwagi do projektu i przedmiaru:

1. Przy niektórych kotłowniach mają być budowane wysokie kominy – w dokumentacji nie uwzględniono uziemienia kominów i nie podano rozwiązania dotyczącego montażu zacisków kontrolnych.

### Odpowiedź:

Stalowy komin w Tursku Małym należy uziemić w okolicy podstawy łącząc obudowę komina z uziemieniem za pomocą złącza kontrolnego. Należy zapewnić metaliczne połączenie pomiędzy poszczególnymi sekcjami komina. Uziemienie wykonać jako uziom pionowy o rezystancji poniżej 10 ohm.

Dla murowanych kominów ze względu na ich wysokość, która nie przekracza kalenicy budynków nie przewidziano uziemienia.

2. Brak w kotłowni głównej szyny uziemiającej, wyrównawczej, GSU.

### Odpowiedź:

W projekcie budowlanym w dziale instalacja elektryczna w podpunkcie instalacja połączeń wyrównawczych jest opisana instalacja połączeń wyrównawczych, w której jest mowa o szynie uziemiającej

3. W przedmiarach nie ujęto gniazd wtykowych i wyłączników do opraw oświetleniowych, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

### Odpowiedź:

Do wyceny należy dołożyć pozycję gniazda wtykowe i wyłączniki do opraw oświetleniowych:

ZRĘBIN: 1x gniazdo wtykowe, 1x wyłącznik do opraw oświetleniowych  
RUSZCZA: 2x gniazdo wtykowe, 3x wyłącznik do opraw oświetleniowych  
ZDZIECI STARE: 1x gniazdo wtykowe, 1x wyłącznik do opraw oświetleniowych  
TURSKO MAŁE: 2x gniazdo wtykowe, 1x wyłącznik do opraw oświetleniowych  
RYBITWY: 1x gniazdo wtykowe, 1x wyłącznik do opraw oświetleniowych  
OKRĄGŁA: 1x gniazdo wtykowe, 1x wyłącznik do opraw oświetleniowych  
MAŚNIK: 1x gniazdo wtykowe, 1x wyłącznik do opraw oświetleniowych

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy, a co za tym idzie zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11-03-2013r. do godz. 10:00. Tym samym zmieniają się zapisy w SIWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert. W załączeniu poprawiona SIWZ oraz ogłoszenie.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Bobrowska  
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 73262 - 2013 data 20.02.2013 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Miasto i Gmina Połaniec, ul. Ruszczajska 27/218, 28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8650305,  
fax. 015 8650328.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Ruszczajska 27 28-230 Połaniec pok. 206..

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Ruszczajska 27 28-230 Połaniec pok. 206..