



WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na:

„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II - Obszar A”


W związku z zadanymi przez wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu następujących pytań:

1. Poz. 110 jaką gr. podkładu betonowego należy przyjąć do wyceny, czy prawidłowy jest przedmiar 101,490 m³ betonu
2. Poz. 106 jaką gr. płyt styropianowych należy przyjąć do wyceny
3. Poz. 147 jaki rodzaj parapetów należy przyjąć do wyceny.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. Zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 SIWZ zamówienie należy wyceniać na podstawie Projektu Budowlanego Nr TI/IB-2/2220/1/2007, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie nadmieniamy, że przedmiary robót nie są obowiązkowe do zastosowania przez wykonawców, stanowią jedynie materiał pomocniczy przy określaniu ceny ryczałtowej niniejszego zamówienia. Z uwagi na powyższe uwarunkowania w poz. 110 przedmiaru należy przyjąć do wyceny ilość taką jaka jest tam podana tj. 101,490 m³ betonu.
2. W poz. 106 przedmiaru do wyceny należy przyjąć płyty styropianowe o gr. 12 cm.
3. W poz. 147 przedmiaru do wyceny należy przyjąć parapety wewnętrzne z sztucznego marmuru.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:
Z up. BURMISTRZA
inż.  Kądziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA