



## WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na:

**„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I - Obszar B”**

W związku z zadanymi przez wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu następujących pytań:

1. W przedmiarze robót ujęto pozycję usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Czy należy ująć w wycenie usunięcie humusu z całego terenu w/w zadania?
2. Czy pozycje ujęte w przedmiarze robót obejmują całość robót związanych z usunięciem humusu na w/w zadaniu? Jeżeli nie obejmują prosimy o podanie ilości humusu w m<sup>2</sup> i grubości warstwy przeznaczonej do usunięcia.
3. Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu zadrzewienia w/w terenu? Jeżeli tak, to prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu zadrzewienia celem prawidłowej wyceny zadania.
4. Kto ponosi opłatę wejścia w teren, ewentualne odszkodowania oraz koszty zajęcia drogi i pasa drogowego? Prosimy o podanie stawek opłat jeżeli będą one po stronie wykonawcy.
5. Czy w wycenie oferty należy ująć ogrodzenie całego terenu w/w zadania? Czy pozycje nr 437, 438, 790, 791 z przedmiaru robót obejmują całość ogrodzenia /ilość [m]/ jakie Zamawiający chce aby było wykonane na w/w zadaniu? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź celem prawidłowej oceny.
6. Kto dokonuje wpięcia i po czyjej stronie leżą koszty z tym związane instalacji: np. C.O., gaz, wod.-kan, energetycznej w istniejące sieci poszczególnych operatorów? Po czyjej stronie leżą koszty wpięcia do istniejących sieci /wykonawca/ zamawiający/?
7. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych? Jeżeli tak to w jakiej formie – szczegółowe czy uproszczone? Nadmieniamy, że w zapisach SIWZ nie jest to jednoznacznie określone.
8. Czy Zamawiający uzna za kosztorys ofertowy tabelę z poszczególnymi wartościami netto i brutto scalonych działów z przedmiaru robót?
9. Kto ponosi koszty administracyjne związane z wycinką drzew na terenie w/w zadania /zamawiający/ wykonawca/? Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew na w/w terenie zaplanowanej inwestycji?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) należy przyjąć wzdłuż projektowanej drogi B1, B2 i B3 na szerokości linii zabudowy oraz w miejscu projektowanej oczyszczalni wód deszczowych i przepompowni ścieków sanitarnych..
2. Grubość warstwy humusu do usunięcia podana jest w przedmiarze robót i wynosi dla dróg 40 cm, a dla robót ziemnych pod instalacje sanitarne 30 cm.



# MIASTO i GMINA POŁANIEC

3. Zamawiający nie posiada projektu zadrzewienia na przedmiotowym zadaniu. Nasadzenie drzew nastąpi na etapie realizacji robót wg wskazań Zamawiającego.
4. Opłatę za wejście w teren oraz zajęcie drogi i pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wysokości opłat podane są w dzienniku urzędowym. Za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji zadania z winy Wykonawcy opłaty za odszkodowania ponosi Wykonawca.
5. Ogrodzenie należy wykonać dla projektowanej stacji TRAF0 oraz dla oczyszczalni wód deszczowych włącznie ze zbiornikiem i przepompownią ścieków sanitarnych.
6. Wszelkie koszty i wpięcia do istniejących mediów leżą po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych zawierających całkowitą wartość brutto przedmiotowego zadania wraz z podziałem na 5 części zamówienia i podaniem cen jednostkowych.
8. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko jak w pkt 7 i wymaga dołączenia do oferty kosztorysów z podziałem na 5 części zamówienia i podaniem cen jednostkowych.
9. Koszty administracyjne związane z wycinką drzew na terenie w/w zadania ponosi Zamawiający. Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew na w/w terenie zaplanowanej inwestycji.

Zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 SIWZ zamówienie należy wyceniać na podstawie Projektu Budowlanego Nr TI/IB-1/2220/14.1-14.14/2009, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie nadmieniamy, że przedmiary robót podane zostały jako pomocnicze do Projektu Budowlanego, a zamieszczone przy przedmiarach podstawy wyceny nie są obowiązkowe do zastosowania przez Wykonawców.

W związku z tym zmianie ulega również rozdział XIX pkt 2 i 3 SIWZ dotyczący terminu składania ofert i przetargu, które otrzymują brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu: **11.12.2009r. o godz. 10<sup>00</sup>**.  
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miasta i Gminy w Połaniecu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27  
sala konferencyjna 226 w dniu: **11.12.2009r. o godz. 10<sup>30</sup>**.  
Otwarcie ofert jest jawne.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany powyższe wprowadzono zgodnie z art. 38 ust 4 i 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądziała  
ZASTĘPCA BURMISTRZA