



WYJAŚNIENIE NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa 3 szt. agregatów prądotwórczych wraz z podwoziami jezdnyymi”

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytanie:

I. 2 agregaty o mocy do 45kVA/36kW:

1. Jaka jest minimalna wymagana moc P.R.P?
2. Czy dopuszczają Państwo przyczepę jednoosiową DMC 1300 – 1500 kg?
3. Jeśli nie dopuszczają Państwo przyczepy jednoosiowej, czy dopuszczają Państwo przyczepę dwuosiową, każda o nośności 1300 kg?

Odpowiedź:

- I. Agregat - 2 szt.
 1. Minimalna moc P.R.P dla w/w agregatów wynosi 45kVA.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przyczep jednoosiowych.
 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyczep dwuosiowych o nośności min. 1 000 kg każda.

Zadane pytanie:

II. Agregat do 85kVA/68kW:

4. Jaka jest minimalna wymagana moc P.R.P?
5. Czy dopuszczają Państwo przyczepę dwuosiową, każda o nośności 1300 kg?

Odpowiedź:

- II. Agregat - 1 szt.
 4. Minimalna moc P.R.P dla w/w agregatu wynosi 85kVA.
 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przyczep dwuosiowych o nośności min. 1 000 kg każda.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia się Załącznik nr 1 do SIWZ, który przedstawiamy w załączeniu do niniejszego wyjaśnienia.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy, a co za tym idzie zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19-02-2013r. do godz. 10:00. Tym samym zmieniają się zapisy w SIWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert i otrzymują brzmienie:



XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wymogi formalne:

- a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
- b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,
- c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez zamawiającego w załącznikach do SIWZ,
- d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
- f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,
 - dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym,
 - formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
 - upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, **pełnomocnictwo określające jego zakres**, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
 - załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
- g) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.



MIASTO i GMINA POŁANIEC

2. Opakowanie oferty

- a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzywym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.
- b) Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
- c) Kopertę należy zaadresować:
Miasto i Gmina Połaniec, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczajska 27, i opatrzyć opisem: Oferta na: „**Zakup i dostawa 3 szt. agregatów prądotwórczych wraz z podwoziami jezdnyymi**” nie otwierać do 19.02.2013r. godz. 10³⁰
- d) lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
- e) Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

2. Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie.

- a) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ.
- b) Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
- c) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
- d) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczajska 27, pokój 206.
2. Termin składania ofert upływa w dniu: **19.02.2013 roku o godz. 10⁰⁰**.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczajska 27
sala konferencyjna 226 w dniu: **19.02.2013 roku o godz. 10³⁰**.
Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4-Pzp.

Pozostałe warunki SIWZ w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA


mgr Danuta Bobrowska
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego

Załącznik nr 1 do SIWZ**Wymagane minimalne parametry techniczne dla 3 szt. agregatów prądotwórczych wraz z podwoziami jezdnyymi****1. Agregaty prądotwórcze wraz z podwoziami jezdnyymi o n/w parametrach - 2 szt.**

Agregat:	
Częstotliwość	50Hz
Moc znamionowa P.R.P. ($\cos \phi_i = 0,8$) 3~	min. 45 kVA/36 kW
Napięcie	230V/400V
Prąd nominalny	ok. 65 A
Obroty	ok. 1500 obr/min
Licznik motogodzin	Tak
Data produkcji agregatu	2013r.
Prądnicą:	
Typ prądnicy	Synchroniczna bezszczotkowa
Stopień ochrony	IP 21
Stabilność napięcia	+/- 1%
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Klasa izolacji	H
Silnik:	
Typ silnika	Wysokoprężny produkcji europejskiej
Emisja spali	STAGE 2
Grzałka bloku silnika	Tak
Moc nominalna silnika	do 40 kW
Stabilizacja obrotów	+/- 3 %
Chłodzenie:	
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Smarowanie	Ciśnieniowe - olej
Czujnik oleju	Tak
Zapłon:	
Rozruch	elektryczny
Paliwo:	
Rodzaj paliwa	ON-DIESEL
Czas pracy na pełnym zbiorniku	min. 8 h
Konstrukcja:	
Struktura	Zabudowany
Spełnia wymagania Dyrektywy 2005/88/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń	Tak
Podwozie jezdne:	
Dopuszczalna masa całkowita	min. 2 000 kg
Sprzęg	Zaczep kulowy atestowany
Zawieszenie	2 osie hamowane o nośności min. 1 000 kg każda z elementami sprężystymi gumowymi
Koła	4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem, 1 szt. koło podporowe i 4 szt. podpory stabilizujące
Oświetlenie	Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym

2. Agregat prądowórczy wraz z podwoziem jezdnym o n/w parametrach - 1 szt.

Agregat:	
Częstotliwość	50Hz
Moc znamionowa P.R.P. ($\cos \phi_i = 0,8$) 3~	min. 85 kVA/68 kW
Napięcie	230V/400V
Prąd nominalny	ok. 122 A
Obroty	ok. 1500 obr/min
Licznik motogodzin	Tak
Data produkcji agregatu	2013r.
Prądnicza:	
Typ prądnicy	Synchroniczna bezszczotkowa
Stopień ochrony	IP 21
Stabilność napięcia	+/- 1%
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Klasa izolacji	H
Silnik:	
Typ silnika	Wysokoprężny produkcji europejskiej
Emisja spali	STAGE 2
Grzałka bloku silnika	Tak
Moc nominalna silnika do	do 78 kW
Stabilizacja obrotów	+/- 2 %
Chłodzenie:	
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Smarowanie	Ciśnieniowe - olej
Czujnik oleju	Tak
Zapłon:	
Rozruch	elektryczny
Paliwo:	
Rodzaj paliwa	ON-DIESEL
Czas pracy na pełnym zbiorniku	min. 8 h
Konstrukcja:	
Struktura	Zabudowany
Spełnia wymagania dyrektywy 2005/88/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń	Tak
Agregat:	
Podwozie jezdne:	
Dopuszczalna masa całkowita	min. 2 000 kg
Sprzęg	Zaczepek kulowy atestowany
Zawieszenie	2 osie hamowane o nośności min. 1 000 kg każda z elementami sprężystymi gumowymi
Koła	4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem, 1 szt. koło podporowe i 4 szt. podpory stabilizujące
Oświetlenie	Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym