



WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy przetargu na:
Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia**

W związku z zadanymi przez wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu następujących pytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów systemu SAP, np. Esser?
2. W zestawieniu urządzeń SAP występują siłowniki oddymiania. Wg projektu pracą siłowników steruje centrala SAP. Czy nie należałoby przewidzieć odrębnej centrali oddymiania?
3. W projekcie SAP przewidziano zwolnienie trzymaczy drzwiowych, lecz w wykazie urządzeń oraz na rysunkach owe trzymacze nie występują.
4. Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów okablowania strukturalnego?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. Zamawiający dopuszcza innych producentów systemu SAP pod warunkiem zastosowania urządzeń i materiałów o parametrach nie niższych lub równoważnych od podanych w projekcie.
2. W składanych ofertach należy doliczyć odrębną centralę oddymiania.
3. W składanych ofertach należy doliczyć trzymacze drzwiowe.
4. Zamawiający dopuszcza innych producentów okablowania strukturalnego pod warunkiem zastosowania urządzeń i materiałów o parametrach nie niższych lub równoważnych od podanych w projekcie.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA


**inż. Jarosław Kądziała
ZASTĘPCA BURMISTRZA**