



## WYJAŚNIENIE NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy przetargu na:**

**„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I - Obszar B”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. W ofercie nie należy uwzględniać przedmiaru zamieszczonego na stronie internetowej (zmiana nr 2 do SIWZ ... z dnia 10.12.2009r.) i oznaczonego tytułem „Przedmiar –dodany”.
2. W ofercie należy uwzględnić przedmiar zamieszczony na stronie internetowej (zmiana nr 2 do SIWZ ... z dnia 10.12.2009r.) i oznaczonego tytułem „Przedmiar różnicowy”, który odnosi się do przedmiaru wyjściowego zamieszczonego dnia 05.11.2009r.
3. W ofercie zamiast przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej  $P_n = 100\text{kW}$  opisanego w pozycji 205 przedmiaru różnicowego (zmiana nr 2 do SIWZ ...z dnia 10.12.2009r.) należy uwzględnić „Przewoźny agregat prądotwórczy o mocy minimalnej  $P_n = 30\text{kW}$  zamontowany na stałe na podwoziu kołowym przystosowanym do transportu za pomocą standardowego haka holowniczego samochodowego”.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiany powyższe wprowadzono zgodnie z art. 38 ust 4 i 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

inż. Mirosław Szczukiewicz  
KIEROWNIK BIURNICTWA TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO