



Połaniec 2009-03-04

Wyjaśnienie

Do zakresu umownego Nr TI/ID-1/342/09/2009 na zadanie pn:

1. Budowa drogi gminnej Połaniec-Kraśnik-Zdzieci Stare.
2. Budowa drogi gminnej Kraśnik-Roszki.

W pkt. 6 przedmiaru robót – Budowa odcinka drogi gminnej Połaniec- Kraśnik- Zdzieci Stare który brzmi: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,60m³ z odwozem nadmiaru gruntu, grunt o normalnej wilgotności kat. II-IV – 7517,4 m³ - należy przyjąć 10% z wykonywanych robót jako wykopy w gruncie kat. VI-VII, pozostałe 90% jako wykopy w gruncie kat. II-IV. Całość wraz z odwozem gruntu do 10 km w zakresie własnym Wykonawcy.

Z up. BURMISTRZA


inż. Mirosław Szczukiewicz
KIEROWNIK BIUREMIA TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO