



WYJAŚNIENIE NR 4 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec”

W związku z zadanymi przez wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu następującymi pytaniami:

1. W opisie Projektu Budowlanego sierpień 2006 na segmenty D,G,E w pkt. 8 dot. Wymiany stolarki dla segm. E i G zakłada się szklenie stolarki szybą bezpieczną O2,
W opisie Projektu Budowlanego luty 2008 na segment G w pkt, 11 projekt nie zakłada szklenia szybą bezpieczną O2.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Brak zestawienia stolarki okiennej i i *drzwiowej* segment E. Prosimy o zamieszczenie w/w zestawienia

3. W opisie Projektu Budowlanego na Przedszkola Mactelińskiego o 1; w pkt. 13 projekt zakłada wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV oraz drzwiowej na aluminium ciepłe. Zestawienie stolarki w części rysunkowej zakłada wymianę tylko drzwi zewnętrznych: DZ2/0 - 1 szt DZ/O - 2 szt.

4. W opisie Projektu Budowlanego sierpień 2006 na segmenty D., G JE w pkt. 4 projektuje się wykonanie nad segmentem D i E dachów dwuspadowych o konstrukcjach drewnianych krytych blachadachówką.

Prosimy o załączenie rzutów konstrukcji oraz przekrojów na segment E i D.

5. Dot budynku przedszkola przy ul. Żapniowskiej.

Prosimy o zamieszczenia plików dotyczących wszystkich opisów technicznych, których dotyczą przedmiar robót.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. W składanych ofertach należy wycenić szkło bezpieczne dwustronne.

W zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego projektach budowlanych znajdują się zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

3. W składanych ofertach należy wycenić wymianę 3 szt. drzwi.

4. W zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego projektach budowlanych segmentów E i D znajdują się rzuty konstrukcyjne i przekroje dachów tych segmentów.

5. Na stronie internetowej Zamawiającego znajdują się opisy techniczne budynku Przedszkola przy ul. Żapniowskiej w Połaniecu.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kadziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA