



Połaniec 25.04.2013.

Znak: TI.271.43.2013.ID-2

## Odpowiedź nr 1 na pytanie zadane przez jednego z oferentów

**Dotyczy: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Połaniec:**

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w msc. Kamieniec, gmina Połaniec od km 0+000 do km 0+892.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu, gmina Połaniec polegająca na budowie chodnika
- 3) Remont drogi gminnej nr 366129T w msc. Dzieci Nowe, gmina Połaniec polegający na remoncie pobocza
- 4) Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych na terenie gminy Połaniec ”

Pytanie: „Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej kosztorysu nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w msc. Kamieniec, gmina Połaniec od km 0+000 do km 0+892” pozycji 1 „Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m<sup>2</sup> (średnio gr. 3cm) – pow. 892,00mb x 3,80 = 3.389,60m<sup>2</sup>” oraz pozycji 2 „Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu – pow. 892,00mb x 3,80 = 3.389,60m<sup>2</sup>”

Odpowiedź: Przebudowywana droga jest kategorii ruchu KR-1. Trzeba zastosować asfalt drogowy D-70. Specyfikacja techniczna dotycząca nawierzchni z mineralno-asfaltowej w załączaniu (złącznik nr 1).

**Z up. BURMISTRZA**

  
**mgr Danuta Bobrowska**  
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego