



TI.271.49.2014.IB-4

Połaniec, dnia 2014-04-09

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/remontu dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Orzeszkowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Kościelna, ul. Staszowska, ul. Sportowa w Połańcu”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytanie:

1. Czy przebudowa sieci przebiegających przez przedmiotowy teren (sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa, ciepła, itp.), obejmuje również przebudowę przyłączy do budynków, czy tylko w granicach istniejącego pasa drogowego. Jakie sieci wchodzi w rachubę na poszczególnych ulicach ?

Odpowiedź:

Przebudowa/wymiana sieci przebiegających przez teren opracowania nie obejmuje przyłączy do budynków, przebiegać będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. Na wszystkich ulicach należy przewidzieć w opracowaniu wymianę wszystkich zasuw na sieci wodociągowej znajdujących się w jezdni i chodnikach wraz z wymianą hydrantów na podziemne, na ul. Kościelnej należy zaprojektować przebudowę/wymianę odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie nie wymagającej pozwolenia na budowę.

Z poważaniem:
Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kądzioła
ZASTĘPCA BURMISTRZA