



WYJAŚNIENIE NR 4 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec”

W związku z zadawanymi przez wykonawców biorących udział przedmiotowym postępowaniu następujących pytań:

1. W przedmiarze „Term-SP-C” w poz. 1, poz. 2 i poz. 3 obmiar przewiduje ponad 330 m² wykucia ościeżnic drewnianych, natomiast montaż nowych okien jest dużo niższy (około 56 m²). Naszym zdaniem w poz. 6 montaż okien powinien być zbliżony do ilości zdemontowanych okien z poz.3. Prosimy o potwierdzenie zamieszczonych w przedmiarze ilości montażu i demontażu okien?
2. W przedmiarze „Term-Sz.P-D” w pozycji 10 brak przemnożenia przez 6 (dodatek za 6 km). Prosimy o poprawę przedmiaru.
3. W przedmiarze „Term_Gimn_E” w pozycji 17, 22, 26 brak przemnożenia przez 6 (dodatek za 6 km). Prosimy o poprawę przedmiaru.
4. W dokumentacjach projektowych poszczególnych budynków, dotyczących kolorystyki tynków występują tynki firmy Ceresit, natomiast w niektórych przedmiarach tynki firmy Bolix. Prosimy o określenie systemu dociepleń lub informacje o możliwości zmiany systemu za zgodą Zamawiającego.
5. W dokumentacji projektowej dotyczącej kolorystyki budynków przedszkolnych i szkoły podstawowej na elewacjach widoczne są rysunki. Czy wykonanie tych rysunków leży po stronie Wykonawcy, jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarach, które dotyczą tej części zamówienia. Jeżeli brak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
6. W dokumentacjach projektowych poszczególnych budynków, dotyczących wymiany pokrycia dachowego widnieje informacja o rodzaju blachodachówki. Z naszych informacji wynika, że kolor ten nie jest już produkowany. Prosimy o określenie koloru blachy lub



MIASTO i GMINA POŁANIEC

informacje o możliwości zmiany producenta blach dachówkowych za zgodą Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

1. Ilość demontażu drzwi i okien należy przyjąć zgodnie z przedmiarami montażu.
2. Uwzględnić w poz. 10 dodatek za 6 km.
3. Uwzględnić w pozycji 17, 22, 26 dodatek za 6 km.
4. Wycenę systemu kolorystyki wykonać na podstawie projektu technicznego we własnym zakresie na podstawie kalkulacji indywidualnej.
5. Należy wykonać i wycenić rysunki na poszczególnych elewacjach budynków – kalkulacja indywidualna (koszty ponosi wykonawca winien jest je wycenić w ofercie).
6. Należy przyjąć rodzaj blachodachówki określony w projekcie technicznym lub równoważny o parametrach nie niższych niż zakłada projekt techniczny. Podany w projektach kolor został zastąpiony w produkcji przez podobny tj. wiśnia 756/3004 BUDMAT.

Uwaga ogólna:

Zgodnie z SIWZ podane przez Zamawiającego zakresy rzeczowe stanowią jedynie materiał uzupełniający. Podstawą do wyceny przez Wykonawcę jest projekt budowlany.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA

inż. Mirosław Szczukiewicz
KIEROWNIK REPERATU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO