

**Dotyczy: Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec: 1) Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec- Rybitwy od km 0+000 do km 1+896
2) Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+160
3) Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+458 w ramach: „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”**

Wyjaśnienie Nr 1 na zadane pytania przez oferentów:

1. Pytanie:

Zgodnie z zapisami pkt. SIWZ pkt. 1 cena ofertowa jest ceną ryczałtową, która powinna być wyliczona na podstawie załączonego „zakresu rzeczowego”. Brak informacji czy do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony. Jeśli cena jest ryczałtowa to sugeruje, że kosztorys ofertowy nie jest wymagany a tym samym Zamawiający nie powinien żądać wskaźników cenotwórczy oraz cen materiałów i sprzed. Prosimy o jasne sprecyzowanie jakie dokumenty należy dołączyć do ceny ryczałtowej.

Odpowiedź:

Kosztorys uproszczony należy dołączyć do oferty w celu skosztorysowania wykonanych robót częściowych, który będzie załącznikiem do faktury częściowej.

Należy przedstawić czynniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny, prace sprzętu na godzinę, wartość użytych materiałów oraz narzuty, zysk i koszty zakupu materiałów, ponieważ może zaistnieć potrzeba wykonania robót dodatkowych, których nie było w podstawowym zamówieniu, a na podstawie w/w wskaźników nowa pozycja kosztorysowa zostanie wyliczona.

2. Pytanie:

Na stronie Zamawiającego do zadania „Droga gminna nr 364148T Połaniec-Rybitwy” została załączony rysunek nr 2 ark. 6 – przekrój normalny – szczegóły konstrukcyjny korytka żelbetowego. W pozostałej części dokumentacji /przekroje normalne, plan sytuacyjny/ brak informacji na temat wykonania odwodnienia przy użyciu tego typu korytka odwadniających. W zakresie rzeczowym brak również pozycji, w której można skalkulować ww. typ odwodnienia.

Prosimy o podanie na jakiej długości należy ułożyć korytka z pokrywą oraz prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rozwiązania odwodnienia – przekrój normalny.

Odpowiedź:

Na wszystkich drogach wymienionym w zamówieniu należy ułożyć korytka betonowe otwarte o wymiarach 50cm x 60cm x 15cm o głębokości cieku (rowka) 7cm. Zakres korytek betonowych zgodny z załączonym „Zakresem rzeczowym robót”.

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Domagała
insp. ds. przygotowania
i realizacji inwestycji