

**WYJAŚNIENIE NR 4 DO SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy przetargu na:**

- C) „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec,  
w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Okrągła, Zrębin, Winnica, Łęg”,
- D) „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec,  
w miejscowościach: Dzieci Nowe, Dzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik”  
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy w Połańcu udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

**I. Wyposażenie świetlic wiejskich.**

1. Prosimy o wyjaśnienie, od którego z Operatorów Telewizji Satelitarnej należy zakupić dekodery, ile ma być pakietów telewizyjnych w ofercie oraz kto będzie podpisywał umowę z Operatorem.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w zestawie radiomagnetofon + wieża, mają być również głośniki i mikrofony, jeżeli tak, to po ile sztuk w komplecie?

**II. Świetlica wiejska w Zrębinie.**

1. Brak w przedmiarach zabezpieczeń dla nowych obwodów dla łazienki, w ilości 2 szt, prosimy o wyjaśnienie czy w tablicy bezpiecznikowej są już zabezpieczenia, czy należy ująć je w ofercie.
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy w budynku świetlicy jest przystosowana instalacja elektryczna dla ośmiu grzejników po 750W.

Z up. BURMISTRZA

  
inż. Mirosław Szczukiewicz  
KIEROWNIK REFERATU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad I.

- 1) W ofercie należy przyjąć podstawowy pakiet od najtańszego operatora na rynku.
- 2) Do zestawu radiomagnetofon + wieża należy przyjąć dwa głośniki 40 W.

Ad II.

- 1) Wprowadza się korektę do zakresu robót elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zrębin tj. pozycja: roboty elektryczne poddasze i roboty elektryczne łazienki. W związku z powyższym nie należy uwzględniać dotychczasowego zakresu robót elektrycznych.  
Nowy zakres na roboty elektryczne w załączeniu.
- 2) W budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zrębin jest przystosowana instalacja elektryczna dla ośmiu grzejników elektrycznych.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

inż. Mirosław Szczepanowicz  
KIEROWNIK REPERATU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO