

Połaniec 06.07.2009.

TI/ID-2/342/58/2009

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Słowo: "... na krzyżowaniach .." należy zastąpić słowem: „... na skrzyżowaniach ...”.
2. We wszystkich pozycjach na ułożenie kostki brukowej betonowej należy przyjąć w wycenie „na wszystkich skrzyżowaniach z innymi chodnikami, dojazdach do dróg, zakrętach oraz łukach, kostkę łukową lub docinaną w łuk”
3. We wszystkich pozycjach na ułożenie obrzeża należy przyjąć w wycenie „na wszystkich skrzyżowaniach z innymi chodnikami, dojazdach do dróg, zakrętach oraz łukach, obrzeża łukowe lub docinane w łuk”
4. We wszystkich pozycjach na ułożenie krawężnika należy przyjąć w wycenie „na wszystkich skrzyżowaniach z innymi chodnikami, dojazdach do dróg, zakrętach oraz łukach, krawężniki łukowe lub docinane w łuk”.
5. We wszystkich pozycjach na wywózkę urobku, należy przyjąć na odległość do 10km.
6. We wszystkich pozycjach dotyczących ułożenia podbudowy na kruszywie – należy przyjąć kruszywo dolomitowe.
7. Zamiast szczegółowego kosztorysu ofertowego należy przedstawić kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi brutto w/g załączonego przez Zamawiającego „Zakresu rzeczowego robót” w SIWZ. Również należy przedstawić w zestawieniach ceny jednostkowe netto: robocizny, sprzętu, materiałów oraz wartości procentowe narzutów.

mgr inż. LESZEK JACKOWSKI

Uprawnienia budowl. do kierowania
robotami i projektowania bez ograniczeń
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. KL-08/2001, KL-113/2002
oraz architektoniczne ograniczone
nr ewid. MAP/0128/ZOOA/05

Z up. BURMISTRZA

inż. Mirosław Szczukiewicz
KIEROWNIK BIUREAU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO