

**WYJAŚNIENIE NR 2
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

**Budowy infrastruktury technicznej
na Osiedlu Południe w Połańcu**

polegającej na:

- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych,
- budowie sieci wodociągowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Zamawiający na podstawie art. 12 a ustawy PZP zmienia zapis SIWZ pkt. XI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ppkt. 1 c, który otrzymuje brzmienie:

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym :

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Budowy robót instalacyjnych i sanitarnych posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku z zapytaniem Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytania:

1. Z jakiego materiału i jaki rodzaj słupów oświetleniowych ma być zamontowany, jakiej wysokości, jaki rodzaj osprzętu i opraw oświetleniowych jest do nich przewidziany oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie sieci elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego, jeśli tak to w jakiej ilości i w jakim zakresie?

Odpowiedź: Przedmiotowe słupy oświetleniowe zastosować jako aluminiowe o wysokości 4m typu SAL-A1 STANDARD, oprawy zastosować sodowe o mocy 70W typu OPC-1. Zamawiający nie przewiduje wykonania sieci elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego, gdyż została ona już wcześniej wykonana.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wymaganych materiałów do wykonania oświetlenia. Podajemy typ istniejących słupów oświetleniowych:

- Słupy aluminiowe, anodowane typu SAL-A1 - 12 kpl.
- Fundament prefabrykowany B-50 - 12 kpl.
- Tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-1 do słupa SAL-A1 - 12 kpl.
- Oprawa oświetleniowa OPC-1 S-70W - 12 kpl.
- Klosz do opraw typu AURIS PC, z poliwęglanu odpornego na wandalizm i promienie UV - 12 kpl.
- Daszek czarny do oprawy OPC-1 MAXI 1 - 12 szt.
- Lampa sodowa SONT-70W - 12 szt.
- Uziom stalowy miedziowany o dług. 3 m - 2 kpl.
- Mufa kablowa ZMR-2 - 1 kpl.
- Kabel YAKY 4x35 mm² - 5 m
- Przewód YDY 3x2,5 mm² - 48 m
- Inwentaryzacja słupów (12 szt.) - 1 kpl.

2. W dokumentacji technicznej, na projekcie zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej i wodociągu, znajdują się stanowiska archeologiczne. W specyfikacji jak również w przedmiarach nie uwzględniono nadzoru archeologicznego. Czy nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego czy po stronie wykonawcy i należy uwzględnić go w cenie ofertowej.

Odpowiedź: Nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego i nie należy uwzględnić go w cenie ofertowej.

Z up. BURMISTRZA


mgr Danuta Bobrowska
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego