



WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Połaniec”

W związku z zapytaniami Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

Zadane pytania:

1. W przedmiarach robót – przyłącza kanalizacyjne dla m. Brzozowa, Łęg, Połaniec itp., w poz. Roboty nawierzchniowe wykazano rozebranie kostki betonowej oraz na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej „Polbruk”.
Prosimy o wyjaśnienie, czy nawierzchnia ma być wykonana z nowej kostki, czy z kostki z odzysku. Jeżeli z kostki z odzysku, to w jakim procencie Zamawiający przewiduje odzysk kostki do ponownego ułożenia.
2. Opis dotyczący zastosowanych pomp jest bardzo lakoniczny. Prosimy o podanie szczegółowych wymagań dotyczących pomp w przydomowych przepompowniach ścieków.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp kompatybilnych z dotychczas eksploatowanym systemem kanalizacji ciśnieniowej gwarantujących pełną zastępowalność pomp w przydomowych przepompowniach ścieków i łatwość ich serwisowania?
4. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego do przepompowni przydomowych ma być układany podwójny kabel, (2 x YKY 5x2,5 mm²).
5. Nie uwzględniono w przedmiarach - zabezpieczeń kabli zasilających przepompownię, rur osłonowych dla kabli, montażu szafek sterowniczych, montażu kabli w budynkach, montażu kabli dostarczonych wraz z przepompownią, wykonania pomiarów elektrycznych, sprawdzenia i rozruchu przepompowni. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
6. Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze robót ujęto wykopy pod kable.

Odpowiedź:



MIASTO i GMINA POŁANIEC

1. Opowiadając na zapytanie ofertowe, Zamawiający wyjaśnia, iż po demontażu nawierzchni z kostki brukowej należy przy wykonywaniu nowej nawierzchni używać w całości kostki z odzysku.
2. **Szczegółowe dane techniczne zastosowanych pomp w przydomowych przepompowniach ścieków dla pomp typu SEG:**
 - wirnik z systemem regulacji prześwitu wirnika bez konieczności demontowania zespołu pompy i używania specjalistycznych narzędzi
 - system rozdrabniający z hartowanej stali nierdzewnej na wlocie pompy
 - króciec tłoczny pompy 40 mm
 - trójfazowy silnik dwubiegunowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym
 - wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniu poliuretanowym zapewniające demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika
 - wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne
 - podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału
 - połączenie korpusu silnika z komora wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniające demontaż bez użycia narzędzi
 - pompa w standardzie wyposażona w 10 metrowy kabel
 - śruby ze stali nierdzewnej
 - możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.
 - klasa szczelności IP 68 zgodna z norma IEC 60 529.
 - klasa izolacji uzwojeń silnika F (155°C).
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pomp, zgodnych z dotychczas eksploatowanym systemem kanalizacji ciśnieniowej, pod warunkiem przeliczenia hydrauliki całego systemu przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia prawidłowego doboru pomp.
4. W zamieszczonym projekcie budowlanym i przedmiarze robót omyłkowo zapisano, iż ma być układany podwójny kabel (2 x YKY 5x2,5 mm²).
Prawidłowo zapis ten odnosi się do kabla (1 x YKY 5x2,5 mm²).
5. i 6. Zamieszczamy przedmiar robót uwzględniający zabezpieczenia kabli zasilających przepompownię, przedmiar rur osłonowych dla kabli, montaż szafek sterowniczych, montaż kabli w budynkach, montaż kabli dostarczonych wraz z przepompownią, wykonanie pomiarów elektrycznych, sprawdzenia i rozruchu przepompowni oraz przedmiar wykopów pod kable.

W związku z powyższą zmianą przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia **22-05-2013 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **22-05-2013 r. godz. 10:30**.

Zmieniony SIWZ w załączeniu. Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

Inż. Jarosław Kadziela
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Urząd Miasta i Gminy
28-230 Polaniec
ul. Ryszczkańska 27

tel. +48 (15) 86-50-305
fax +48 (15) 86-50-328
NIP MiG 866-15-80-228

www.polaniec.pl
sekretariat@umig.polaniec.pl